

## 設計図書等に対する質問の回答書

工事番号	令和6年度 長湖病管第519号	
工事名称	長浜市立湖北病院空調熱源設備増設工事	
工事場所	長浜市木之本町1221番地	
設計図書等の該当頁	質問内容	回答内容
M1/4	自動制御設備工事の詳細をご教授願います。	既存の冷温水システムの自動制御設備には介入せず、モジュールチラー単体を附属のリモコン及びコントローラーで制御します。
M1/4	工事期間の概略工程をご教授願います。	概略工程については、機器発注期間のうちに配管や基礎、電源工事を先行して施工し、暖房から冷房に切り替わる時期にヘッダーの改修、配管接続、機器本体の設置を行い、6月頃に試運転、その後、検査引渡しを想定しています。
	以上	